

Dotyczy zamówienia publicznego nr MOPS.271.3.23

**Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy w Strumieniu udziela odpowiedzi na skierowane w dniu 16.02.2023 r. i 19.02.2023 r. zapytania oraz uwagi w przedmiocie zamówienia.**

1. „Proszę o podanie specyfikacji dotyczącej wełny elewacyjnej. (Współczynnik lambda, gęstość).”

W odpowiedzi, informuję, iż:

- wełna mineralna – ocieplenie poddasza – współczynnik przewodzenia ciepła nie mniejszym niż  $\lambda=0,035$  W/mK, ognioodporność klasa A1, gęstość min. 150 kg/m<sup>3</sup>

- wełna mineralna – ocieplenie ścian zewnętrznych – współczynnik przewodzenia ciepła nie mniejszym niż  $\lambda=0,035$  W/mK, ognioodporność klasa A1, gęstość min. 75 kg/m<sup>3</sup>

2. „Prosimy o wskazanie pozycji przedmiarowej dotyczącej wykończenia cokołu tynkiem mozaikowym”

W odpowiedzi informuję, iż: zgodnie z dokumentacją projektową należy na cokole budynku wykonać tynki żywiczne, dokonano modyfikacji w przedmiarze robót w zakresie tynku cokołu zewnętrznego.

3. „Prosimy o udostępnienie zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej tj. rys. 11, 12 zgodnie ze spisem rysunków (w tym stolarki dotyczącej budynku gospodarczego).”

W odpowiedzi informuję, iż dołączono rysunki zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej, dokonano modyfikacji w przedmiarze robót w zakresie stolarki. Zaktualizowane rysunki stanowią załącznik nr 11 do SWZ. Zaktualizowany przedmiar stanowi załącznik nr 12 do SWZ.

4. „Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych z obróbką osadzenia - drzwi wewnętrzne drewniane pełne z okleiną drewnopodobną, kolor należy ustalić z Inwestorem, zamek z wkładką patentową – prosimy o wskazanie czy drzwi mają być drewniane czy w okleinie drewnopodobnej?”

W odpowiedzi informuję, iż dołączono rysunki zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej, dokonano modyfikacji w przedmiarze robót w zakresie stolarki. Zaktualizowane rysunki stanowią załącznik nr 11 do SWZ. Zaktualizowany przedmiar stanowi załącznik nr 12 do SWZ.

5. „Prosimy o wskazanie w jakim zakresie jest projekt pochylni dla niepełnosprawnych? W projekcie wykonawczym pkt. 8 jest informacja iż Wykonawca powinien przewidzieć wykonanie projektu warsztatowego pochylni, natomiast w spisie rysunków w projekcie budowlanym widnieje „pochylnia zewnętrzna dla nps”, której nie udostępniono.”

W odpowiedzi informuję, iż dołączono rysunek budowlany pochylni zewnętrznej dla NPS – w załączniku nr 11 do SWZ, kształt i wymiary pochylni również zostały wskazane na rys. nr 3 projektu wykonawczego.

6. „Zgodnie z opisem projektu budowlanego rozdział V, pkt 3 proszę o udostępnienie rysunku związanego z wykonaniem iniekcji. Również brakuje rzutu ze wskazaniem ścian, które należy zabezpieczyć przeponą poziomą. Prosimy o wskazanie ścian przeznaczonych do wykonania iniekcji.”

W odpowiedzi informuję, iż dołączono rysunek ze wskazaniem zakresu wykonania iniekcji – załącznik nr 11 do SWZ.

7. „Prosimy o wyznaczenie terminu wizji lokalnej.”

W odpowiedzi informuję, iż na podstawie art. 285 ustawy prawo zamówień publicznych Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zwołuje dla wszystkich wykonawców zebranie wyjaśnienia treści odpowiednio SWZ albo opisu potrzeb i wymagań. Zebranie odbędzie się przy ul. Dolnej 11, 43 – 246 Strumień w dniu 22.02.2023 r. o godzinie 9<sup>00</sup>. W jego ramach Wykonawcy będą mogli dokonać wizji lokalnej obiektu. Zamawiający sporządzi informację zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści odpowiednio SWZ albo opisu potrzeb i wymagań oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań i udostępni je na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Rejestr wykonawców, którzy uczestniczyć będą w zebraniu stanowić będzie załącznik do protokołu postępowania.

8. „Przedmiar robót z ogłoszenia nr 2023/BZP 00093097 w wersji PDF nie konwertuje się przy pomocy dostępnych programów kosztorysowych (nie importują się kody pozycji KNR). Czy jest dostępna edytowalna wersja przedmiaru ATH?”

W odpowiedzi, informuję, iż nie jest dostępna edytowalna wersja przedmiaru.

Mając na uwadze powyższe uzupełnienie treści SWZ, informuję, iż pierwotny termin składania ofert zostaje wydłużony i stosownie do tego zmianie uległy zapisy w SWZ.

KIEROWNIK  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Strumieniu  
  
mgr Konrad Krocze