

Strumień 27.02.2023 r.

Dotyczy zamówienia publicznego nr MOPS.271.3.23

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy w Strumieniu udziela odpowiedzi na skierowane w dniu 24.02.2023 r. zapytanie oraz uwagi w przedmiocie zamówienia.

1. „REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. DOLNEJ 11 W STRUMIENIU WRAZ Z DOSTOSOWANIEM DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” :

1/ Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania pompy ciepła typu split , jednofazowej o mocy 11kW, zamiast jak podano w PT 12kW ?

W odpowiedzi informuję, iż należy zamontować pompę ciepła zgodnie z projektem technologii kotłowni, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametrów technicznych.

KIEROWNIK

mgr Konrad Kroczyk