

Strumień 28.02.2023 r.

Dotyczy zamówienia publicznego nr MOPS.271.3.23

**Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy w Strumieniu udziela odpowiedzi na skierowane w dniu 27.02.2023 r. zapytanie oraz uwagi w przedmiocie zamówienia.**

1. „ „REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. DOLNEJ 11 W STRUMIENIU WRAZ Z DOSTOSOWANIEM DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” :

1/ Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania pompy ciepła typu split , z jednostką zewnętrzną o mocy 12kW 3-fazowej ?”

W odpowiedzi informuję, iż Zamawiający dopuszcza zastosowanie pompy ciepła typu split o mocy 12kW z zewnętrzną jednostką 3-fazową, pod warunkiem dokonania zmiany w zasilaniu elektrycznym jednostki z 1-fazowego na 3-fazowe. Wykonawca na tę zmianę zasilania, w ramach ceny ryczałtowej, dokona odpowiednich zmian w projekcie wykonawczym elektrycznym i uzyskać musi akceptację autora projektu.

KIEROWNIK

~~mgr Konrad Kłoczek~~